



6K 7033 23 2020 - KKA3  
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [UrzedMiastaBialaPodlaska@ov.pl](mailto:UrzedMiastaBialaPodlaska@ov.pl), <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Kancelaria Ogólna  
**38674/20/DG**

Wpłynęło dn. 07-10-2020

Przyjęto przez:

Anna Struk



0130027CDL

Biała Podlaska dnia 29.09.2020 r.

ONS-HK.721/206/20

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 100/20  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 08.09.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska, numery analiz:

- **PW/512/WD/abc/Z** - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
- **1087/2020, PW/513/WD/c/Z** - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny „BSM” Nr 52 (punkt czerpalny),
- **1089/2020, PW/515/WD/c/Z** - punkt pobrania Biała Podlaska ul. Kraszewskiego - źródł uliczny „Wiktoria”,

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody pobranej z punktu pobrania Biała Podlaska ul. Okopowa 3A - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (komora wodomierzowa), numery analizy **1088/2020, PW/514/WD/c/Z** stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C - 234 jtk w 1 ml.**

Ponowne badanie z dnia 15.09.2020 r. nie wykazało przekroczenia.

**Otrzymują:**

1. Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
4. Wójt Gminy Biała Podlaska
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białej Podlaskiej  
*J. Sawicki*  
z up. Jarosław Sawicki  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*wiepodległa*